

**Netzregionsbezogene Auslastung
der HöS/HS-Transformatoren**

Netzregion	Summe der gesicherten Transformatorleistung in den HöS/HS-Übergabe-UW [MVA]*	max. Auslastung im (n-1)-Fall (Rückspeisung)
Südsachsen	1320	30%
Brandenburg	1270	>100%**
Sachsen-Anhalt	1700	>100%**
Westsachsen	750	77%

* die durch ein Kraftwerke real einspeisbare Leistung ist von Netzverhältnissen am gewünschten Netzanschlusspunkt abhängig

** ab 100% Auslastung wird Netzsicherheitsmanagement aufgerufen