

## Anhang 3 Produktbeschreibung des Anschlussnetzbetreibers

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Nummer der Bekanntmachung | 03 U W 2026 S |
|---------------------------|---------------|

| Erbringung                           |              |            |
|--------------------------------------|--------------|------------|
| Erster Tag des Erbringungszeitraums  | [DD.MM.JJJJ] | 01.01.2027 |
| Letzter Tag des Erbringungszeitraums | [DD.MM.JJJJ] | 31.12.2027 |

| Allgemeine Produktbeschreibung                     |                                           |                                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Bezeichnung des Standardproduktes gemäß BK6-23-072 | [Produkt 1 - 4]                           | Standardprodukt 2 - Kennlinienverfahren |
| Technische Funktion:                               | [spannungshebend/<br>spannungssenkend]    | spannungssenkend                        |
| Anforderung an die Erbringung                      | [gesichert, ungesichert]                  | ungesichert                             |
| Art der Regelung / Anforderung                     | [U, Q, Q(U), Q(P),<br>cos(phi), Fahrplan] | Q(U)                                    |

| Konditionen und Fristen                                              |              |            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Indexierung                                                          | [ja, nein]   | nein       |
| Frist für Betriebsbereitschaft zu Test- und Qualitätskontrollzwecken | [DD.MM.JJJJ] | 01.10.2026 |

| Aggregation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Die Aggregation nach § 4 Abs. 5 findet zurzeit keine Anwendung, da eine technische Umsetzung beim Anschlussnetzbetreiber derzeit nicht möglich ist.<br>Ausnahme: Die Aggregation auf einen Netzanschlusspunkt ist möglich. Dabei gilt, dass im Falle einer Aggregation alle Blindleistungsquellen am Netzanschlusspunkt beteiligt sein müssen. |  |

| Qualitätsanforderungen                                                                                                    |     |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| Zulässige Soll- und Istwert-Abweichung für Blindleistungserbringung (viertelstündliche Blindarbeit) am Netzanschlusspunkt | [%] | ± 5 %, maximal 1 Mvar |
| Zulässige Soll- und Istwert-Abweichung für Spannung am Netzanschlusspunkt                                                 | [%] | ± 5 %                 |